



УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации  
Муниципального округа

Е.П.Маслов

### АКТ ОСМОТРА

сооружения инженерной инфраструктуры, имеющего признаки бесхозяйного

№ 6/н

г. Городец

30.11.2023

**Комиссия в составе:**

начальника управления ЖКХ администрации

А.В.Глазунова

Городецкого муниципального округа

гл. специалиста управления ЖКХ администрации

М.Н.Смирновой

Городецкого муниципального округа

гл. специалиста отдела по работе с недвижимым имуществом

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Городецкого

Л.А.Зверевой

муниципального округа Нижегородской области

Л.Н.Бальбердина

гл. инженера МУП «Тепловые сети»

С.Л.Поликарпова

начальника ПТО МУП «Тепловые сети»

**В присутствии:**

С.К.Макарова

директора управляющей организации ООО «Успех»






Провела осмотр недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, а именно:

- наружные сети водоотведения от жилого дома № 98 по улице Республиканская города Городца до существующего канализационного колодца К-9. В настоящее время обследуемое сооружение – сеть водоотведения присоединена к централизованной системе канализации ресурсоснабжающей организации МУП «Тепловые сети» города Городца.

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта (с привязкой к зданиям, имеющим почтовый адрес)	Описание технических характеристик				Год постройки
			Способ прокладки	Материал, диаметр (мм)	Протяженность трубопровода, п.м.	Кол-во колодцев, ед.	
1	Наружная сеть водоотведения	г. Городец, ул. Республиканская, от дома № 98 до существующего канализационного колодца К-9	подземная	ПВХ, 110х3,2	16,5	0	2021
2			подземная	ПВХ, 160х4,7	155,5	8	2021

**Заключение комиссии:** направить акт осмотра в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Городецкого муниципального округа Нижегородской области для организации дальнейшей работы по признанию права муниципальной собственности на данное сооружение имеющего признаки бесхозяйного.

**Подписи членов комиссии:**


 А.В.Глазунов  
 М.Н.Смирнова  
 Л.А.Зверева  
 Л.Н.Бальбердин  
 С.Л.Поликарпов

*Состав комиссии (подпись)*

## Особое мнение

1. Объект МКД по ул. Республиканская д.98 построен и сдан в эксплуатацию вместе с сетями наружного водоснабжения, водоотведения, следовательно собственник сетей известен.
2. В состав комиссии не включен представитель МКУ «Городецстройсервис» (постановление администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 27.07.2022г. №2127) т.к. сети водоотведения пересекают сети газоснабжения.
3. Сети водоотведения находятся в нерабочем состоянии. Канализационные колодцы К6, К8 завалены щебенкой, песком, мусором, люки на колодцах отсутствуют, трубы канализации полностью заматы.
4. Согласно раздела 3 приложения 1 к вышеназванному Постановлению, Управлению ЖКХ от лица администрации организовать аварийно-восстановительные работы до передачи объекта гарантирующей организации.

Главный инженер МУП «Тепловые сети»  
Начальник ТО МУП «Тепловые сети»



Л.Н. Бальбердин  
С.Л. Поликарпов