



**Администрация Городецкого муниципального округа
Нижегородской области**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.02.2026 № 509

№

**Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Городецком муниципальном
округе Нижегородской области**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса муниципального округа, своевременной и качественной подготовки их к работе в осенне-зимний период, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций, администрация Городецкого муниципального округа **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Городецком муниципальном округе Нижегородской области.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Городецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа Маслова Е.П.

И.о. главы местного самоуправления



И.В.Вытников

Приложение 1
к постановлению администрации
Городецкого муниципального округа
от _____ № _____

**Порядок (план) действий
по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере
теплоснабжения в Городецком муниципальном округе Нижегородской области**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Городецком муниципальном округе Нижегородской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:

Жилищного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федерального закона от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»;

приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 сентября 2018 г. № 757 «Об утверждении Правил переключений в электроустановках»;

приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 г. № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

приказа Госстроя России от 20 августа 2001 г. № 191 «Об утверждении Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»;

приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

приказа МЧС России от 5 июля 2021 г. № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

1.2. Порядок разработан в целях:

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Городецкого муниципального округа Нижегородской области;

- мобилизации усилий по ликвидации аварий (далее также – технологические нарушения, аварийные ситуации) и последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Городецкого муниципального округа Нижегородской области;

- снижения уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Городецкого муниципального округа Нижегородской области.

1.3. Порядок определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

1.4. Электронное моделирование аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Городецкого муниципального округа Нижегородской области не применяется.

2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

2.1. Порядок составляется для:

- определения возможных сценариев возникновения и развития технологических нарушений, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации технологических нарушений;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации технологического нарушения;

- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации технологического нарушения.

Наиболее вероятными причинами возникновения технологических нарушений в работе системы теплоснабжения Городецкого муниципального округа Нижегородской области могут послужить:

- неблагоприятные погодные-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
- внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;
- внешние воздействия (прилеты БПЛА, террористические акты).

2.2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения указаны в Приложении 1 к Порядку.

3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства)

3.1. В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

К работам при ликвидации последствий технологических нарушений привлекаются специалисты: диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование (как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме) организаций, в ведении которых находятся объекты теплоснабжения.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

3.2. Для ликвидации технологических нарушений создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения на территории Городецкого муниципального округа Нижегородской области.

Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий технологических нарушений на объектах теплоснабжения Городецкого муниципального округа Нижегородской области, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование организаций Городецкого муниципального округа	Информация о сформированных аварийных бригадах на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда на территории округа								
		всего бригад	общая численность	кол-во спецтехники	в том числе аварийных бригад РСО			в том числе организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда (УК, ТСЖ, ТСН и др.)		
					всего бригад	общая численность	кол-во спецтехники	всего бригад	общая численность	кол-во спецтехники
		ед.	чел.	ед.	ед.	чел.	ед.	ед.	чел.	ед.

1	МУП "Тепловые сети", г. Городец, ул. М.Горького, 68	1	10	3	1	10	3			
2	МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья, г. Заволжье, пр. Мира, 28	2	6	3	2	6	3			
3	МУП «ЖКХ «Мошковское», г. Городец, ул. Новая, 106	2	5	3	2	5	3			
4	ООО «Первый»							1	3	1
5	ООО "Второй"							2	9	1
6	ООО «Прибрежье»							4	12	0
7	ООО «Ладья»							1	3	1
8	АО «ДУК» г. Чкаловск							1	3	1
9	ООО «Инкрис»							2	6	1
10	ООО «ТехЭнергоСервис»							1	2	1
11	ООО «Заволжский проспект»							1	3	1
12	ООО «УК Добрый сосед»							2	4	1
13	ООО «УК «РОСТР»							2	4	1
14	ООО «УК «Лад»							3	6	2
15	ООО «Успех»							1	2	0
16	ООО «ГУК»							1	2	0
17	ООО «Диалог»							1	3	1

3.3. Обеспечение правильности ликвидации последствий технологических нарушений и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий всех участников и ответственных лиц.

Все ответственные лица обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Информация об ответственных лицах Городецкого муниципального округа Нижегородской области приведена в Приложении 2 к Порядку.

3.4. Телефоны для оперативной связи приведены в Приложении 3 к Порядку.

4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения

4.1. При ликвидации технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства необходимо руководствоваться нормами постановления Правительства Нижегородской области от 27 декабря 2005 г. № 323 «О единой системе оперативно-диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях Нижегородской области».

4.2. При получении сигнала (сообщения) о технологическом нарушении дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы Городецкого муниципального округа, начальник смены тепловых сетей, операторы котельных и тепловых сетей аварийно-диспетчерской службы обязаны:

4.2.1. Уточнить у сообщившего лица координаты места повреждения (подробный адрес, ориентиры и т.д.), выяснить, по возможности, какой элемент тепловой сети поврежден, характер повреждения.

4.2.2. Немедленно направить к месту повреждения аварийно-ремонтные бригады.

4.2.3. Сообщить о случившемся руководству муниципального округа, дежурному аварийно-диспетчерской службы ресурсоснабжающей организации, дежурному аварийно-диспетчерской службы управляющей организации все имеющиеся сведения о характере повреждения, ориентировочном наборе материалов, перечне транспорта, машин и механизмов, необходимых для ликвидации повреждения.

4.2.4. Немедленно принять меры к ограждению места повреждения, установлению предупредительных плакатов, выставлению наблюдающих для перекрытия доступа в опасную зону, а при ограниченной видимости – красных фонарей для предотвращения несчастных случаев с пешеходами и автотранспортом (ограждения, фонари, плакаты должны постоянно находиться в аварийных автомашинах);

- запросить помощи в организации движения транспорта и пешеходов, а также при необходимости в оцеплении опасной зоны разлива горячей воды у спецподразделений МЧС, ГИБДД.

4.2.5. Получив точную информацию о характере и месте повреждения, принять срочные меры по отключению поврежденного участка тепловой сети.

4.2.6. Принять меры по ликвидации повреждения и по предотвращению развития технологических нарушений (по локализации повреждения), усугубления ее последствий и восстановлению нормального режима работы тепловой сети.

4.2.7. Вести записи обо всех действиях в оперативном журнале. Запись всех диспетчерских оперативных переговоров по ликвидации повреждения ведется в автоматическом режиме.

4.2.8. Аварийно-ремонтные бригады ресурсоснабжающей организации и управляющей организации, (при необходимости подрядные организации) по прибытии на место повреждения поступают в распоряжение лица, ответственного за ликвидацию технологического нарушения.

4.2.9. Руководитель Единой дежурно-диспетчерской службы Городецкого муниципального округа, аварийно-ремонтной бригады ресурсоснабжающей организации и управляющей организации обязаны предупредить, а при необходимости вызвать ответственных представителей других организаций, имеющих подземные коммуникации в месте повреждения, и согласовать с ними, а также с местными административными органами разрытие траншей и котлованов.

4.2.10. Если работа по ликвидации повреждения по своему объему не может быть выполнена силами ресурсоснабжающей организации, то руководитель службы должен доложить об этом руководителю ресурсоснабжающей организации, который в этом случае обязан принять меры по привлечению дополнительной рабочей силы и механизмов, в том числе сил и средств подрядных организаций, имеющих заключенные договоры с теплоснабжающей организацией.

4.2.11. Ответственный за ликвидацию технологического нарушения обязан через функциональные отделы и службы обеспечить центрально-ремонтные службы необходимыми материалами, транспортом, машинами, механизмами, а также соответствующей технической документацией.

4.2.12. Работы по ликвидации технологического нарушения ведутся круглосуточно. Приемка и сдача смены во время ликвидации технологического нарушения запрещается. Пришедший

на смену оперативный персонал используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией технологического нарушения. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от ее характера допускается сдача смены по разрешению руководителя работ теплоснабжающей организации.

4.2.13. Все переключения в аварийных условиях производятся оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом в соответствии с требованиями правил техники безопасности и при обязательном применении всех защитных средств.

4.2.14. Включение отремонтированного после повреждения участка тепловой сети производится после приемки работ.

4.2.15. По окончании ремонтных работ на трубопроводах тепловых сетей принимаются меры по заполнению теплоносителем отремонтированного участка теплотрасс.

4.2.16. Для предотвращения и ликвидации технологических нарушений на центральных тепловых пунктах и котельных, эксплуатируемых без постоянного дежурного персонала, должны использоваться устройства автоматики и телемеханики.

4.2.17. В целях оперативного выполнения работ по ликвидации технологических нарушений ответственное лицо организует получение из мест хранения всех необходимых материальных ценностей из аварийного запаса (в случае отсутствия/недостаточности материальных ценностей в аварийном запасе выдача производится из производственно-эксплуатационного запаса).

4.2.18. После ликвидации повреждения для расследования технологического нарушения должны быть подготовлены необходимые технологические схемы, информация по параметрам из программного комплекса (при наличии), фотоматериалы, выписки из оперативных документов, объяснения персонала, записи оперативных переговоров и т.д. Руководитель подразделения, где произошло технологическое нарушение, совместно с отделом охраны труда и производственного контроля осуществляет сбор необходимой для расследования информации.

5. Состав и дислокация сил и средств

5.1. Координацию работ по ликвидации технологических нарушений осуществляет единая теплоснабжающая организация, осуществляющая деятельность на территории соответствующего административно-территориального образования Городецкого муниципального округа, определенная постановлением администрации Городецкого муниципального округа Нижегородской области.

5.2. Состав сил и средств определяется теплоснабжающей организацией самостоятельно в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистами, в том числе операторами котельных, на объектовом уровне – дежурно-диспетчерская служба организации.

5.3. Дислокация средств к месту технологического нарушения осуществляется персоналом из мест их хранения. Необходимый транспорт, механизмы и инструмент для выполнения работ по ликвидации повреждений обеспечивает ресурсоснабжающая организация.

5.4. Состав и дислокация сил и средств приведены в Приложении 4 к Порядку.

6. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения

6.1. При прибытии на место технологического нарушения старший по должности из числа персонала аварийно-восстановительной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;
- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;
- организовать предотвращение развития аварии;
- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;
- получить от дежурного диспетчера по средствам связи для проведения необходимых переключений план действий, измененный режим теплоснабжения, на основании имеющихся источников.
- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы, при необходимости, должны быть опорожнены;
- определить необходимость прибытия дополнительных сил и средств для устранения технологического нарушения.

6.2. Самостоятельные действия персонала по ликвидации технологических нарушений не должны противоречить требованиям Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 г. № 511, правил техники безопасности, производственных инструкций.

6.3. О сложившейся обстановке ресурсоснабжающая организация информирует население через средства массовой информации, а также передает данные в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) и администрацию Городецкого муниципального округа Нижегородской области для размещения информации на официальном сайте администрации и последующим информировании населения.

При угрозе распространения аварии за пределы территории предприятия ответственный за ликвидацию технологического нарушения сообщает в кратчайшие сроки в администрацию Городецкого муниципального округа Нижегородской области информацию о возможных последствиях технологического нарушения, в случае необходимости привлекает службу скорой медицинской помощи, подразделения МВД, ГИБДД.

7. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Для выполнения работ по ликвидации последствий технологических нарушений требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

7.2. Для устранения последствий технологических нарушений создаются и используются: резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения ресурсоснабжающих, управляющих (обслуживающих) организаций.

Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются локальным актом организации и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

При расчете резерва финансовых средств для локализации и ликвидации последствий технологических нарушений целесообразно руководствоваться методическими документами по проведению оценки ущерба от технологических нарушений на опасных производственных объектах.

При расчете ущерба учитываются такие затраты, потери и убытки, выраженные в стоимостной форме, как затраты, направленные на проведение аварийно-спасательных работ, затраты на эвакуацию людей из зоны технологического нарушения, стоимость ремонтно-восстановительных работ и возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

7.3. К работам при ликвидации последствий технологических нарушений привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

7.4. Материально-технические средства, задействованные в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий технологических нарушений, используются только для обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий технологических нарушений на объекте.

Приложение 1
к Порядку (плану) действий
по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в сфере
теплоснабжения в Городецком
муниципальном округе
Нижегородской области

Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также
источники (места) их возникновения

Наименование ресурсоснабжающей организации	Источник возникновения аварийной ситуации	Причина возникновения аварии	Описание аварийной ситуации	Возможные масштабы аварии и последствия	Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций
МУП «Тепловые сети»	Котельная № 7, г. Городец, ул. Новая, 107а	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии	Остановка работы источника тепловой энергии	Ограничение подачи тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы и прочих потребителей (14 ед. МКД, 3 объекта социальной сферы, 11 ед. административн ых зданий)	- Подключение резервного источника электроснабжен ия (РИСЭЭ) до устранения повреждения на сетях электроснабжен ия - Ликвидация аварии на сетях электроснабжения силами аварийной бригады электросетевой организации
МУП «Тепловые сети»	Тепловая сеть от котельной № 3, г. Городец, ул. Нахимова, 1ж	Предельный износ сетей, гидродинамическ ие удары	Прорыв на тепловых сетях	Ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы и прочих потребителей (64 ед. МКД, 6 объектов социальной сферы)	Организация ремонтно- восстановительных работ силами аварийной бригады ресурсоснабжающе й организации (замена аварийного участка тепловой сети)
МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья	Котельная № 8, г. Заволжье, ул. Пирогова, 30б	Прекращение подачи топлива	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии	Ограничение подачи тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы и прочих потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях(29 ед.	Организация ремонтно- восстановительных работ на подающем газопроводе силами аварийной бригады газовой службы

				МКД, 8 объектов социальной сферы, 3 ед. административн ых зданий), при этом сохраняется циркуляция системы теплоснабжения	
МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья	Котельная № 6, г. Заволжье, ул. Лесозаводская, 16 А	Внешние воздействия (прилет БПЛА)	Повреждение здания котельной с разрушением кровли	Ликвидация последствий аварийной ситуации. Организация ремонтно- восстановительн ых работ	Диспетчер ОДС доводит информацию об атаке БПЛА до сменного дежурного мастера ОДС, начальника ЦТФ, заместителя директора по техническим вопросам, помощника директора, директора предприятия. Диспетчер ОДС сообщает об атаке в ЕДДС, в службу 112, вызывает пожарных. Диспетчер сообщает в ООО «Газпром- газораспредели е Нижний Новгород» о вызове аварийной бригады для оценки необходимости отключения газоснабжения котельной. Мастер ОДС немедленно выезжает на место падения БПЛА, оценивает ситуацию и информирует диспетчера ОДС. Организуется допуск пожарных на место тушения. Далее начальник ЦТФ организовывает работы по ликвидации

					последствий аварийной ситуации, производится ремонт кровли, проверяется работоспособность котлов и оборудования.
МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья	Тепловая сеть от котельной № 2	Внешние воздействия (террористические акты)	Внешнее воздействие на конструкцию трубопровода в районе ул. Пушкина, д.50. Возможность террористического акта.	Кратковременное нарушение теплоснабжения объекта социальной сферы МБДОУ «Детский сад № 50»	Начальник ЦТФ организует локализацию аварийного участка, ремонтно-восстановительные работы силами аварийной бригады. Проводится замена аварийного участка тепловой сети и восстановление подачи теплоснабжения на объект
МУП «ЖКХ «Мошковское»	Котельная, с. Бриляково, ул. Школьная, 4	Выход из строя котла (котлов)	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии	Ограничение подачи тепловой энергии для объектов социальной сферы и прочих потребителей (4 объекта социальной сферы, 1 ед. административных зданий)	Переход на резервный котел с дальнейшим принятием решения по организации работ ремонта котла, либо его замене
ООО «Санаторий «Городецкий»	Котельная ООО «Санаторий «Городецкий», пос. Аксентис	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии	Ограничение подачи тепловой энергии для населения и потребителей Санатория (1 ед. МКД, 3 спальных корпуса Санатория, 15 ед. прочих объектов	Организация ремонтно-восстановительных работ силами аварийной бригады ООО «Санаторий «Городецкий» (ремонт подпиточного насоса, переключение на резервный подпиточный насос)
ПАО «ЗМЗ»	Котельная ПАО «ЗМЗ», г. Заволжье, ул. Советская, 1а	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии	Ограничение работы источника тепловой энергии	Ограничение подачи тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы и прочих потребителей не будет	Организация ремонтно-восстановительных работ силами ПАО «ЗМЗ» (перевод котельного оборудования на подпитку из аккумуляторных

					баков на время для устранения технологического нарушения на системе ХВС)
--	--	--	--	--	--

Приложение 2
к Порядку (плану) действий
по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в сфере
теплоснабжения в Городецком
муниципальном округе
Нижегородской области

**Информация об ответственных лицах Городецкого муниципального округа
Нижегородской области**

№ п/п	Должностное лицо (ФИО, должность)	Контактные номера телефона
1	Маслов Е.П., заместитель главы администрации Городецкого муниципального округа	89202583303
2	Кудряшов А.Г., директор МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья	89103904920
3	Фарафонов В.В., директор МУП «Тепловые сети»	89503512809
4	Соколов А.В., директор МУП «ЖКХ «Мошковское»	89307044656

Приложение 3
к Порядку (плану) действий
по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в сфере
теплоснабжения в Городецком
муниципальном округе
Нижегородской области

Телефоны для оперативной связи

Таблица 3

№ пп	Наименование организации	Номер телефона
1	Единая дежурная диспетчерская служба Городецкого муниципального округа	8 (83161) 9 43 18 8 (83161) 9 12 43
2	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городецкого муниципального округа	8 (83161) 9 46 00
3	Газовая служба в Городецком районе филиала ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в г.Бор	8 (83161) 9 05 08 8 (83161) 6 82 44
4	Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижевоэнерго» в Городецком муниципальном округе	8 (83161) 2 89 698 (83161) 2 89 57
5	Скорая медицинская помощь	103, 112
6	Пожарные части	101,112
7	МУП "Тепловые сети»	8 (83161) 9 34 29
8	МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья	8 (83161) 6 87 00
9	МУП «ЖКХ «Мошковское»	8 (83161) 46 6 05
10	ООО «Первый»	8 (83161) 5 00 20
11	ООО «Второй»	8 (83161) 7 68 53
12	ООО «Прибрежье»	8 (83161) 7 91 33
13	ООО «Ладья»	8 (83161) 7 08 08
14	АО «ДУК» г. Чкаловск	8 991 452 08 48
15	ООО «Инкрис»	8 920 011 12 00
16	ООО «ТехЭнергоСервис	8 915 949 03 02
17	ООО «Заволжский проспект»	8 (83161) 7 50 40
18	ООО «УК Добрый сосед»	8 (83161) 9 50 02
19	ООО «УК «РОСТР»	8 (83161) 9 50 19
20	ООО «УК «Лад»	8 (83161) 2 78 48
21	ООО «Успех»	8 908 160 89 91
22	ООО «ГУК»	8 (83161) 2 89 88
23	ООО «Диалог»	8 908 234 50 14

Приложение 4
к Порядку (плану) действий
по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в сфере
теплоснабжения в Городецком
муниципальном округе Нижегородской
области

Состав и дислокация сил и средств

Наименование организации, осуществляющей деятельность по ликвидации аварийных ситуаций	Место расположения, почтовый адрес организации	ФИО ответственного лица	Место расположения (дислокации) аварийно-диспетчерской службы, телефон	Количество диспетчеров, чел.	Общее количество ремонтного персонала, чел.	Место хранения материально-технических средств
МУП «Тепловые сети»	г. Городец, ул. М.Горького, 68	Фараонов В.В. 89503512809	г. Городец, ул. Дорожная, 12	4	10 (слесарь АВР, электрогазосварщик, водитель, машинист экскаватора, машинист подъемного сооружения)	г. Городец, ул. Дорожная, 12
МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья	г. Заволжье, пр. Мира, 28	Кудряшов А.Г. 89103904920	г. Заволжье, ул. Привокзальная, 7а	5	6 (слесарь АВР, электрогазосварщик, водитель, машинист экскаватора, машинист подъемного сооружения, мастер участка, начальник участка)	на территории котельных
МУП «ЖКХ «Мошковское»	г. Городец, ул. Новая, 106	Соколов А.В. 89307044656	пос. Буревестник, 20, с. Бриляково, ул. Школьная, 4, пос. Аксентис, здание котельной	5	6 (слесарь АВР, электрогазосварщик, водитель, машинист экскаватора)	пос. Буревестник, 20; с. Бриляково, ул. Школьная, 4; пос. Аксентис, здание котельной
Газовая служба в Городецком районе филиала ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в г.Бор	г. Городец, ул. Республиканская, 926	Клейменов А.А. 89519039943	г. Городец, ул. Республиканская, 926	5	22 (мастер АВР, диспетчер, слесарь, водитель)	г. Городец, ул. Республиканская, 926
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижевоэнерго» в Городецком муниципальном округе	г. Городец, ул. Дорожная, 6а	Березин Н.П. 89290455545	Г.Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33	5	28 (электромонтер, мастер, водитель)	г. Городец, ул. Дорожная, 6а